



Zertifikat

über die

Anerkennung

von

Bauteilen und Systemen

Inhaber der Anerkennung:

Morley IAS by Honeywell
Charles Avenue
GB- Burgess Hill, West Sussex RH15 9UF

Die Anerkennung

umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
 - dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
 - zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherheitstechnik.
- Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise/Bemerkungen nach Anlage 3 zu beachten.

Die Gültigkeit der Anerkennung kann auf Antrag verlängert werden. Antrag auf Verlängerung ist spätestens 6 Monate vor Ablauf der Gültigkeit zu stellen.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden.

Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

Eine Werbung mit der VdS-Anerkennung des Produktes muss den Inhalt des Zertifikates korrekt wiedergeben und darf nicht auf wettbewerbsrechtswidrige Art und Weise erfolgen.

Anerkennungs-Nr.	Anzahl der Seiten:	Gültig vom:	Gültig bis:
G 209097	4	20.07.2009	27.01.2013

Gegenstand der Anerkennung:

Streulichtrauchmelder
Typ MI-PSE-S2I

Verwendung:

in automatischen Brandmeldeanlagen

Anerkennungsgrundlagen:

DIN EN 54, Teil 7 (09/06) - Rauchmelder
DIN EN 54, Teil 17 (03/06) - Kurzschlussisolatoren
VdS 2504 (12/96) - Rauchmelder, Abs. 5.6 (EMV)
VdS 2344 (12/05) - Verfahrensrichtlinien

Köln, den 20.07.2009

Schüngel

Geschäftsführer

i.V. Hesels

Leiter der Zertifizierungsstelle

VdS Schadenverhütung GmbH

Zertifizierungsstelle
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) akkreditiert als Zertifizierungsstelle für die Bereiche Brandschutz- und Sicherheitstechnik von der Deutschen Akkreditierungsstelle Technik (DA Tech)



DAT-ZE 005/92

zur Anerkennung Nr G 209097

vom 20.07.2009

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile:

Bezeichnung des Gegenstandes	Type	Kenn-Nr. des Antragstellers	Bei Systemen. Anerkennungs- Nummer der System- Bestandteile
Streulichtrauchmelder Standard Meldersockel Standard Meldersockel Isolator Sockel Anti Kondesations Heiz Sockel 24V Relais Sockel Tiefer Meldersockel	MI-PSE-S21 B501 B501AP B524IEFT-1 B524HTR B524RTE B501DG		

zur Anerkennung Nr. G 209097

vom 20.07.2009

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben:

Art der Unterlage	Kennzeichen des Herstellers	Datum	Anzahl der Seiten
VdS Prüfbericht Nummer BMA 09010 vom 12.02.2009 VdS Software-Prüfbericht Nummer SW-2007286 vom 12.01.2009			
<u>MI-PSE-S2I:</u>			
200 Serie Advanced Photo Melder Produktspezifikation	S00-006-20, Rev. PB	22.04.2008	14
200 Serie Advanced Photo Melder Morley IAS Spezifikation	S00-417-050, Rev. A	05.03.2009	4
Installationshandbuch MI-PSE-S2 und MI-PSE-S2I	I56-3464-000	---	4
Typenschild MI-PSE-S2I	N04-4169-X00, Rev. prA1	05.03.2009	2
Stückliste 22051EI	---	21.10.2008	3
Sockel intelligent	B07-017-000, Rev. TB	22.04.2008	1
Kammer 200 Serie Dichtung	C20-03-000, Rev. TB	22.04.2008	1
Kammer Cover Photo mit Screen S200 Caravaggio	C58-052-000, Rev. TB	07.07.2007	1
Gehäuse/Abdeckung Standard	H58-240-000, Rev. TA	22.04.2008	1
Schaltplan 22051EI	C37-800-150, Rev. E6	22.04.2008	1
Vorlage 200 Serie Melder	P30-800-000, Rev. E6	22.04.2008	6
SMD Zusammenbauzeichnung, Photo-ISO	X70-3112-150, Rev. E6	22.04.2008	1
Sockel Dokumentenliste	SSEUK-B501-DL	23.04.2008	1

zur Anerkennung Nr. G 209097

vom 20.07.2009

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1

Der Melder Typ MI-PSE-S2I ist in der Lage, die Brandkenngröße Rauch zu detektieren.

Er kann an Ringleitungstechnik einer Brandmelderzentrale mit kompatibellem Kommunikationsprotokoll betrieben werden.

Technische Daten (nach Herstellerangaben):

Betriebsspannungsbereich:	(15...28) V DC
max. Ruhestrom:	250 μ A @ 24V (ohne Kommunikation)
max. durchschnittlicher Ruhestrom:	270 μ A @ 24V (mit Kommunikation)
max. Alarmstrom:	zusätzliche 3,5 mA @ 24V



Certificate

of
Approval
of
Components and Systems

Holder of the Approval:

Morley IAS by Honeywell
Charles Avenue
GB- Burgess Hill, West Sussex RH15 9UF

This approval

is valid only for the specified component/system as submitted for the test

- together with the parts listed in enclosure 1
- documented in the technical papers acc. to enclosure 2 (n/a for systems)
- for application in the specified fire protection and security installations. Use of the subject matter of the approval, is subject to the hints/comments of enclosure 3.

The validity of the approval can be extended upon application. Application for extension shall be submitted six months before expiry of the current approval at the latest.

This certificate may only be reproduced in its present form without any modification including all enclosures. All changes of the underlying conditions of this approval shall be reported at once to the VdS Certification Body enclosing the required documentation.

Any advertising with this VdS approved component/system shall reflect the correct contents of the certificate and shall not violate the trade practice rules.

<i>Approval No</i>	<i>No. of pages:</i>	<i>Valid from</i>	<i>Valid to</i>
G 209097	4	20.07.2009	27.01.2013

Subject matter of the Approval:

Optical Smoke Detector Scattered Light Type
Type MI-PSE-S2I


Use:

in Automatic Fire Detection and Fire Alarm Systems

Basis for approval:

DIN EN 54, Part 7 (09/06) - Smoke Detectors
DIN EN 54, Part 17 (03/06) - Short Circuit Isolators
VdS 2504 (12/96) - Smoke Detectors, Sect. 5.6 (EMC)
VdS 2344 (12/05) - Procedure Guidelines

Köln (Cologne), 20.07.2009


Schüngel

Managing Director



i.V. Hesels

Head of the VdS Certification Body

VdS Schadenverhütung GmbH
Zertifizierungsstelle
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

A company of the German Insurance Association (GDV) (German federation of insurance companies)

Accredited by the "Deutsche Akkreditierungsstelle Technik (DATech)" as a certification body for the areas of fire protection and security

To Certificate of Approval No G 209097

Date 20.07.2009

The approved component/system comprises the following parts:

Description of component	Type	Applicant's Registration No	Approval number of component (only complete for system approval)
Scattered Light Smoke Detector	MI-PSE-S2I		
Standard Detector Base	B501		
Standard Detector Base	B501AP		
Short Circuit Isolator Base	B524IEFT-1		
Heater Base	B524HTR		
Relay Base	B524RTE		
Deep Base	B501DG		

To Certificate of Approval No. G 209097

Date 20.07.2009

The approved component/system is described as follows.

Type of document	Manufacturer's identification	Date	Number of Pages
VdS Test Report No. BMA 09010 dated 12.02.2009 VdS Software Test Report No. SW-2007286 dated 12.01.2009			
<u>MI-PSE-S2I:</u>			
200 Series Advanced Photo Detector Product Specification	S00-006-20, Rev. PB	22.04.2008	14
200 Series Advanced Photo Detector Morley IAS Specification	S00-417-050, Rev. A	05.03.2009	4
Installation manual MI-PSE-S2 and MI-PSE-S2I	I56-3464-000	---	4
Nameplate MI-PSE-S2I	N04-4169-X00, Rev. prA1	05.03.2009	2
Bill of materials 22051EI	---	21.10.2008	3
Base intelligent	B07-017-000, Rev. TB	22.04.2008	1
Chamber 200 series gasket	C20-03-000, Rev. TB	22.04.2008	1
Chamber Cover Photo with screen S200 Caravaggio	C58-052-000, Rev. TB	07.07.2007	1
Housing/Cover Standard	H58-240-000, Rev. TA	22.04.2008	1
Schematic 22051EI	C37-800-150, Rev. E6	22.04.2008	1
Artwork 200 Series Detectors	P30-800-000, Rev. E6	22.04.2008	6
SMD Assembly Drawing, Photo-ISO	X70-3112-150, Rev. E6	22.04.2008	1
Base Document List	SSEUK-B501-DL	23.04.2008	1



Enclosure 3

Sheet 1

To Certificate of Approval No.: G 209097

Date 20.07.2009

Instructions for the application of the approval component/system (see enclosure 1):

Detector type MI-PSE-S2I is able to detect the fire characteristic smoke.

It can be operated with loop technology of a control and indicating equipment, which has a compatible communication protocol.

Technical data (manufacturer's specifications):

Operating voltage range:	(15...28) V DC
max. quiescent current:	250 μ A @ 24V (without communication)
max. mean quiescent current:	270 μ A @ 24V (with communication)
max. alarm current:	additional 3.5 mA @ 24V