



# CERTIFICAAT

## B - 9073 - FD - K 466 - e

*Wij certificeren dat de branddetectiecomponent:*

### **Kortsluitisolatoren**

System Sensor M200XE varianten: Notifier M700X, ESMI EM200XE

### **Output elementen met kortsluit-isolator**

System Sensor M201E varianten: Notifier M701, ESMI EM201E

System Sensor M201E-240 varianten: Notifier M701-240, ESMI EM201E-240

System Sensor M201E-240-DIN varianten: Notifier M701-240-DIN, ESMI EM201E-240-DIN

### **Input elementen met kortsluit-isolator**

System Sensor M210E

varianten: Notifier M710, ESMI EM210E, System Sensor M220E, Notifier M720, ESMI EM220E

### **Input/output elementen met kortsluit-isolator**

System Sensor M221E varianten: Notifier M721, ESMI EM221E

*Ieder element kan gemonteerd worden op een C-top hat rail als die ingebouwd wordt in een vlakke mounting box*

*beantwoordt aan de volgende voorschriften:*

Reglement van het **BOSEC**-merk:

Administratieve en juridische clausules (20151112);

Certificatieregels Producten (20151112);

EN 54-17:2005, EN 54-18:2005

*op basis van het beproevingsverslag van de laboratoria ANPI & EG (CPD) Conformiteitscertificaten:*

BFS/REDI/476-2013.09.03 & 0786-CPD-20340-17.12.2007, 0786-CPD-20341-17.12.2007, 0786-CPD-20342-17.12.2007, 0786-CPD-20343-17.12.2007

*Het certificaat is alleen geldig indien de componenten van het **BOSEC** merk voorzien zijn.*

*De firma*

**Life Safety Distribution GmbH**

**System Sensor Europe**

**Javastrasse 2**

**8604 Hegnau**

**Zwitserland**

*heeft toestemming om het **BOSEC** merk op de bovenvermelde componenten te gebruiken.*

**Dit certificaat werd afgeleverd onder de  
door het BOSEC-merckomité en ANPI  
bepaalde voorwaarden en is geldig tot**

**28 januari 2029**

ondertekend namens **ANPI**  
**Brussel, 2 augustus 2017**

  
**M. Vandendoren**  
Secretaris Generaal

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion  
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

**Tél:** +32 10 47 52 11 **Fax:** +32 10 47 52 70 [cert@anpi.be](mailto:cert@anpi.be) [www.anpi.be](http://www.anpi.be)



Dit certificaat mag alleen in zijn geheel en zonder enige wijziging gereproduceerd worden.



# CERTIFICAT

**B - 9073 - FD - K 466 - e**

*Nous certifions que le composant de détection incendie:*

**Isolateurs de court-circuit**

System Sensor M200XE variantes: Notifier M700X, ESMI EM200XE

**Dispositifs de sortie avec isolateur de court-circuit**

System Sensor M201E variantes: Notifier M701, ESMI EM201E

System Sensor M201E-240 variantes: Notifier M701-240, ESMI EM201E-240

System Sensor M201E-240-DIN variantes: Notifier M701-240-DIN, ESMI EM201E-240-DIN

**Dispositifs d'entrée avec isolateur de court-circuit**

System Sensor M210E

variantes: Notifier M710, ESMI EM210E, System Sensor M220E, Notifier M720, ESMI EM220E

**Dispositifs d'entrée et de sortie avec isolateur de court-circuit**

System Sensor M221E variantes: Notifier M721, ESMI EM221E

*chaque dispositif peut être monté sur un « C-top hat » si incorporé dans une flat « mounting » boîte*

*répond aux prescriptions suivantes:*

Règlement général de la marque **BOSEC**:

Clauses administratives et juridiques (20151112);

Règles de certification Produits (20151112);

EN 54-17:2005, EN 54-18:2005

*sur base du rapport d'essais des laboratoires ANPI & certificats de conformité CE:*

BFS/REDI/476-2013.09.03 & 0786-CPD-20340-17.12.2007, 0786-CPD-20341-17.12.2007, 0786-CPD-20342-17.12.2007, 0786-CPD-20343-17.12.2007

*Le présent certificat n'est valable que si les composants sont pourvus du label **BOSEC**.*

*La firme*

**Life Safety Distribution GmbH**

**System Sensor Europe**

**Javastrasse 2**

**8604 Hegnau**

**Suisse**

*est habilitée à apposer la marque **BOSEC** sur les composants ci-dessus.*

**Ce certificat est délivré aux conditions  
définies par le comité de la marque  
BOSEC et ANPI et est valable jusqu'au**

**28 janvier 2028**

signé au nom de **ANPI**  
**Bruxelles, le 2 août 2017**

  
**I. Vandendoren**  
Secrétaire Général

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion  
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

**Tél:** +32 10 47 52 11 **Fax:** +32 10 47 52 70 [cert@anpi.be](mailto:cert@anpi.be) [www.anpi.be](http://www.anpi.be)



Ce certificat ne peut être reproduit que dans son intégralité et sans aucune modification.



# CERTIFICATE

**B - 9073 - FD - K 466 - e**

*We certify that the fire detection components:*

**Short-circuit isolators**

System Sensor M200XE variants: Notifier M700X, ESMI EM200XE

**Output devices with Short-circuit isolator**

System Sensor M201E variants: Notifier M701, ESMI EM201E

System Sensor M201E-240 variants: Notifier M701-240, ESMI EM201E-240

System Sensor M201E-240-DIN variants: Notifier M701-240-DIN, ESMI EM201E-240-DIN

**Input devices with Short-circuit isolator**

System Sensor M210E

variants: Notifier M710, ESMI EM210E, System Sensor M220E, Notifier M720, ESMI EM220E

**Input/output devices with Short-circuit isolator**

System Sensor M221E variants: Notifier M721, ESMI EM221E

*Each device can be mounted on a C-top hat rail while incorporated in a flat surface type mounting box.*

*complies with the following specifications:*

BOSEC Mark Rules:

Administrative and Legal Clauses (20151112);

Certification rules Products (20151112);

EN 54-17:2005, EN 54-18:2005

*based upon the test report of the laboratories ANPI & EC(CPD) Certificates of conformity:*

BFS/REDI/476-2013.09.03 & 0786-CPD-20340-17.12.2007, 0786-CPD-20341-17.12.2007, 0786-CPD-20342-17.12.2007, 0786-CPD-20343-17.12.2007

*This certificate is only valid if the detectors are provided with the mark **BOSEC***

*The company*

**Life Safety Distribution GmbH**

**System Sensor Europe**

**Javastrasse 2**

**8604 Hegnau**

**Switzerland**

*is authorised to use the brand **BOSEC** on the above mentioned components.*

**The certificate is granted subject to the  
BOSEC brand committee and ANPI terms  
and conditions and is valid until**

**28 January 2028**

signed on behalf of **ANPI**  
**Brussels, 2 August 2017**

  
**M. Vandendrienen**  
Secretary-General

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion  
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

**Tél:** +32 10 47 52 11 **Fax:** +32 10 47 52 70 [cert@anpi.be](mailto:cert@anpi.be) [www.anpi.be](http://www.anpi.be)



This certificate may only be copied completely and without any alteration.