

# CERTIFICAAT

N<sup>r</sup> B - 9057 - FD - 892-b

*Wij certificeren dat het branddetectiesysteem MORLEY – IAS HORIZON met volgende componenten :*

**Zie bijlage 1**

*beantwoordt aan de volgende voorschriften :*

Reglement van het BOSEC-merk :  
- Certificatieregels Producten (laatste versie)  
- Administratieve en juridische clausules (laatste versie)  
EN 54-13:2005

*op basis van de laboratoria ANPI beproevingsverslag / (EG CPD) Conformiteitscertificaten & Certificaten van Prestatiebestendigheid (CPR) :*

BFS/DE/S/014 – 2011.04.11, Corr. N° 1 – 2011.04.26, Add. 1 - 2014.09.19, 0786-CPD-20798, 0832-CPD-0064, 0832-CPD-0066, 0832-CPD-0067, 0832-CPD-0068, 0832-CPD-0065, 0832-CPD-0323, 0832-CPD-0642, 0832-CPD-0654, 0832-CPD-0644, 0832-CPD-0648, 0832-CPD-0659, 0832-CPD-0649, 0832-CPR-F0254, 0832-CPR-F0258, 0832-CPR-F0262

*Het certificaat is alleen geldig indien de componenten van het merk **BOSEC** voorzien zijn.*

*De firma*

**HONEYWELL LIFE SAFETY S.A.**  
**Liège Airport Business Park**  
**Building B50**  
**4460 Grâce-Hollogne**

*heeft toestemming om het merk **BOSEC** op de bovenvermelde componenten te gebruiken.*

*Dit certificaat werd afgeleverd onder de door*  
**ANPI** *bepaalde voorwaarden en is geldig tot*

**28 april 2026**

*ondertekend namens* **ANPI**  
*Brussel, 5 november 2014*

*De Secretaris-Generaal*  
*M. Vandendoren*

asbl **ANPI** vzw - Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve  
Tel: +32.10.47.52.11 Fax: +32.10.47.52.70 Email: info@anpi.be Internet: www.anpi.be

Dit certificaat en zijn bijlage(n) mag/mogen alleen in zijn/hun geheel en zonder enige toevoeging gereproduceerd worden.

# BIJLAGE N° 1 AAN HET CERTIFICAAT

## N° B - 9057 - FD - 892-b

*Het certificaat afgeleverd op 5 november 2014 aan de firma:*

**HONEYWELL LIFE SAFETY S.A.**  
**Liège Airport Business Park**  
**Building B50**  
**4460 Grâce-Hollogne**

*is samengesteld uit de volgende elementen:*

### BRANDMELDCENTRALE:

MORLEY – IAS HRZ2

Variants: HRZ4, HRZ8

### OPTISCHE ROOKMELDER:

SYSTEM SENSOR ECO1003

### WARMTEMELDER:

SYSTEM SENSOR ECO1005 (klasse A1R)

SYSTEM SENSOR ECO1005T (klasse A2S)

SYSTEM SENSOR ECO1004T (klasse BS)

### MULTISENSOR DETECTOR:

SYSTEM SENSOR ECO1002 (klasse A1R)

### VOETSTUKKEN:

SYSTEM SENSOR ECO1000B, ECO1000BR, ECO1000DB, ECO1000DBR

### OPTISCHE ROOKMELDER MET LICHTSTRAAL:

SYSTEM SENSOR 6500R

Variante: SYSTEM SENSOR 6500RS

### HANDBRANDMELDERS :

KAC-MCP1A-xxxxx-01

KAC-WCP1A-xxxxx-01

KAC-MCP2A-xxxxx-01

KAC-MCP3A-xxxxx-01

KAC-WCP3A-xxxxx-01

KAC-MCP4A-xxxxx-01

### AKOESTISCHE SIGNAALGEVERS :

KAC CWSO-RR-S1, witte variatie CWSO-WW-S1

### VISUELE ALARMGEVERS:

KAC CWST-RR-S5, witte variatie CWST-WR-S5

### AKOESTISCHE SIGNAALGEVERS met VISUELE ALARMGEVERS

KAC CWSS-RR-S5, witte variatie CWSS-WR-S5

### REMOTE INDICATORS:

NOTIFIER IRK-2E (\*)

NOTIFIER IRK-E-SI (\*)

Al de componenten onderworpen aan de test zijn componenten van het type 1 volgens de EN54-13 norm met uitzondering van de remote indicators (\*) die zijn van het type 2

*Gefabriceerd te:*

*Leicester, UK*

*Trieste, It*

*Trieste, It*

*Trieste, It*

*Trieste, It*

*Trieste, It*

*Trieste, It*

*Trieste, It*

*Redditch, UK*

*Redditch, UK*

*Redditch, UK*

*Redditch, UK*

*Redditch, UK*

*Redditch, UK*

*Redditch, UK*

*Redditch, UK*

*Redditch, UK*

*Badalona, Sp*

*Amadora, Sp*

*Deze bijlage maakt een onafscheidbaar deel uit van het*  
**BOSEC** *systeem certificaat en is geldig tot*

*ondertekend namens* **ANPI**  
*Brussel, 5 november 2014*

**28 april 2026**

*De Secretaris-Generaal*  
*M. Vandendoren*

asbl **ANPI** vzw - Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

**Tel:** +32.10.47.52.11 **Fax:** +32.10.47.52.70 **Email:** info@anpi.be **Internet:** www.anpi.be

Deze bijlage mag alleen in zijn geheel, zonder enige toevoeging worden gereproduceerd en is slechts geldig met het certificaat voor het merk **BOSEC**.



# BIJLAGE N° 2 AAN HET CERTIFICAAT

## N° B - 9057 - FD - 892-b

Het certificaat afgeleverd op 5 november 2014 aan de firma:

**HONEYWELL LIFE SAFETY S.A.**  
Liège Airport Business Park  
Building B50  
4460 Grâce-Hollogne

houdt rekening voor de Brandmeldcentrale **MORLEY – IAS HR22** & varianten **HR24** en **HR28** met de optionele functies van de **EN54-2/A1:2006** (opties met eisen):

Opties met eisen	
7.8	Uitgang naar brandalarmeringsapparatuur (uitgang type C)
7.9.1	Uitgang naar doormeldapparatuur voor brandmelding (uitgang naar E)
7.9.2	Alarmbevestigingsingang van branddoormeldapparatuur (ingang van E)
7.10.1	Uitgang naar brandbeveiliging apparatuur (uitgang naar G - type A)
7.10.3	Uitgang naar brandbeveiliging apparatuur (uitgang naar G - type C)
7.10.4	Storingoverwaking van brandbeveiliginginrichtingen (naar G)
7.11	Vertraging van uitgangen
7.12.2	Afhankelijkheid van meer dan één alarm signaal (type B)
8.9	Uitgang naar doormeld apparatuur voor storingen
10	Mogelijkheid van periodieke meldercontrole

Deze bijlage maakt een onafscheidbaar deel uit van het **BOSEC** systeem certificaat en is geldig tot

ondertekend namens **ANPI**  
Brussel, 5 november 2014

**28 april 2026**

De Secretaris-Generaal  
*M. Vandendoren*

asbl **ANPI** vzw - Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

**Tel:** +32.10.47.52.11 **Fax:** +32.10.47.52.70 **Email:** info@anpi.be **Internet:** www.anpi.be

Deze bijlage mag alleen in zijn geheel, zonder enige toevoeging worden gereproduceerd en is slechts geldig met het certificaat voor het merk **BOSEC**.